

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องปรับอากาศ ที่จะสอบราคาซื้อ**

.....


๑. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู


- ๑.๑ ลักษณะทั่วไป** เครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด หน่วยงานส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกับเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๑.๒ ขนาด** ๑๒,๐๐๐ บีทียู
- ๑.๓ ชนิด** ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
- ๑.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์** ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔ - ๒๕๔๕ และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๑.๕ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ** แบบแยกส่วน อย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้
- ๑.๕.๑ สวิตช์ ๑ ตัว
 - ๑.๕.๒ ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร
 - ๑.๕.๓ สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- ๑.๖ อื่น ๆ**
- (๑) ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
 - (๒) ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ เพื่อประกอบการพิจารณา
 - (๓) การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหาย เกิดขึ้นแก่เครื่องปรับอากาศ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

/ ๒.เครื่องปรับ...

๒. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู

- ๒.๑ ลักษณะทั่วไป เครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกับเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒ ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู
- ๒.๓ ชนิด ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
- ๒.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔ - ๒๕๕๕
- ๒.๕ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน อย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้
- ๑.๕.๑ สวิตช์ ๑ ตัว
 - ๑.๕.๒ ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร
 - ๑.๕.๓ สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- ๒.๖ อื่น ๆ
- (๑) ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
 - (๒) ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ เพื่อประกอบการพิจารณา
 - (๓) การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหาย เกิดขึ้นแก่เครื่องปรับอากาศ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

ลงชื่อ..........หัวหน้างานพัสดุ ฯ
(นายสุด พวงมาลา)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ..........
(นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี)
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕